



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайску и Кагальницкому району**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:
3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники «ДОНИНТЕХ»
(ГБПОУ РО «БТИТиР»).*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Луганским С.М. № 5 от 09.01.2019 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин. 24.01.2019 г. и с 9 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. 31.01.2019 г., проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: *ГБПОУ РО «БТИТиР»* по адресу: Ростовская область, г. Батайск, улица Куйбышева, 50/150.

Должностные лица, проводившие проверку: Яковлев Денис Игоревич – лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением	(ст. 134 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	10.01.2020 г.	

	покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. На пути эвакуации покрытие пола (коридор 1-го, 3-го этажа, здания литер «Г»; коридор 1-го, 2-го, 3-го этажа здания литер «А», «А1») применяется декоративно-отделочный, облицовочный материал (линолеум) более класса пожарной опасности материала указанного в таблице 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)			
2	В здании учебного корпуса № 1 и № 2 запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	<i>п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390</i>	10.01.2020 г.	
3	Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 50 человек (1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 2, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, выход ведущий из помещения столовой).	<i>ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.8.1.12, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</i>	10.01.2020 г.	
4	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 2, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, здание учебного корпуса № 1, выход ведущий из помещения	<i>ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.5, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</i>	10.01.2020 г.	

	столовой; 1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем).	Эвакуационные пути и выходы		
5	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. (1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, участок пути эвакуации перед выходом, расположенным под лестничным маршем).	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.3.4, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход	10.01.2020 г.	
6	Допускается хранение под лестничными маршами горючих материалов (северное крыло, здание литер «Г»)	пп. к. п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	10.01.2020 г.	
7	Допускается размещение (складирование) в электрощитовой горючих материалов (хозяйственный инвентарь) (здание учебного корпуса № 2)	пп. ж п. 42 правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	10.01.2020 г.	
8	Допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (1-й этаж, служебное помещение здания учебного корпуса № 2; помещение электрощитовой учебного корпуса № 2)	пп. в п. 42 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	10.01.2020 г.	
9	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (2-й этаж, помещение кладовой здания учебного корпуса № 2).	пп. а п. 42 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	10.01.2020 г.	
10	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020 г.	

	классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение архива Ф 5.2 не отделено от помещений Ф 4.1.			
11	Помещения архива не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	п. 472 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	10.01.2020 г.	
12	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (здание учебного корпуса № 1).	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18*, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	10.01.2020 г.	
13	В помещениях спортивного зала, кабинета № 3, № 5 здания литер «Г» отсутствуют пожарные извещатели.	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	10.01.2020 г.	
14	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания учебного корпуса № 1.	п. 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	10.01.2020 г.	
15	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	10.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
Руководители органов местного самоуправления;
Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции;
Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор
ОНД и ПР по г. Батайску и Кагальницкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Яковлев Д.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«31» января 2019 г.

Предписание получила:


(подпись)

Директор ГБПОУ РО «БТИТуР»
Яковлева Н.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2019 г.

№	Наименование объекта, в котором выявлены нарушения	Пункты правил и нормативные акты, в соответствии с которыми выявлены нарушения	Сроки устранения нарушений	Сроки проверки
1	Область коммерция дежурно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий пола из плит, закупки и в зданиях помещениях (не включенном	(ст. 134 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»	10.01.2019 г.	