



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайску**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:
3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники «ДОНИНТЕХ»
(ГБПОУ РО «БТИТиР»).*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении внеплановой/выездной проверки, выданного
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области подполковником внутренней службы Луганским С.М. № 7 от
09.01.2020 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности, в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 24.01.2020 г. и с 9 час. 00
мин. по 10 час. 00 мин. 29.01.2020 г., проведена внеплановая/выездная проверка объекта защиты,
в отношении: *ГБПОУ РО «БТИТиР»* по адресу: Ростовская область, г. Батайск, улица Куйбышева,
50/150.

Должностные лица, проводившие проверку: Величко Сергей Евгеньевич – старший
лейтенант внутренней службы, старший дознаватель ОНД и ПР по г. Батайску УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Область применения декоративно- отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и	(ст. 134 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.08.2020 г.	

	вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. На пути эвакуации покрытие пола (коридор 1-го, 3-го этажа, здания литер «Г»; коридор 1-го, 2-го, 3-го этажа здания литер «А», «А1») применяется декоративно-отделочный, облицовочный материал (линолеум) более класса пожарной опасности материала указанного в таблице 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)			
2	Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 50 человек (1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 2, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, выход ведущий из помещения столовой).	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 6.16, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.8.1.12, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2020 г.	
3	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 2, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем; 1-й этаж, здание учебного корпуса № 1, выход ведущий из помещения столовой; 1-й этаж, северное крыло здания учебного корпуса № 1, выход расположенный под лестничным маршем).	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 6.16, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.5, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2020 г.	
4	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. (1-й этаж, южное крыло здания учебного корпуса № 1, участок пути эвакуации перед выходом, расположенным под лестничным маршем).	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 6.27, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.3.4, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2020 г.	
5	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020 г.	

	архива Ф 5.2 не отделено от помещений Ф 4.1.			
6	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Руководители органов местного самоуправления;

Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции;

Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель
ОНД и ПР по г. Батайску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
Величко С.Е.



[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
(подпись)

«29» января 2020 г.

Предписание получила:

[Handwritten signature]

(подпись)

«29» января 2020 г.

Директор ГБПОУ РО «БТИТуР»
Яковлева Н.Р.

(должность, фамилия, инициалы)